



APPEL A MANIFESTATION D'INTERET (AMI)
INSTALLATION D'OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES
Centre d'accueil et de loisirs communal de Villargelle

AMI n° 2025_01

Série n°2 de questions/réponses

RÉPONSES AUX QUESTIONS - Le 06 août 2025

Précisions par rapport aux précédentes questions (série n°1) sur le Point De Livraison d'électricité :

ENEDIS a confirmé que le poste le plus proche du projet est le poste ROUBINE (13066P0004). Cependant, seule l'étude électrique réalisée à la demande de raccordement pourra déterminer la solution technique ainsi que le poste à utiliser.

Question n° 1 :

Peut-on envisager que le projet puisse concerner la toiture des bâtiments actuels du centre d'accueil et de loisirs de Villargelle ?

Réponse :

Non, car ce bâtiment fera l'objet d'un projet distinct de rénovation.

Question n° 2 :

Est-il prévu des enrobés ?

Réponse :

Non, car la surface doit rester perméable.

Question n° 3 :

Le petit local à l'entrée du centre d'accueil doit-il être préservé ?

Réponse :

Il peut être envisagé sa destruction mais sa fonction étant utile, il devra être reconstruit et éventuellement intégré au projet proposé.

